



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

NVE

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95  
Telefaks: 22 95 90 00  
E-post: nve@nve.no  
Internett: www.nve.no

Org.nr.:  
NO 970 205 039 MVA  
Bankkonto:  
7694 05 08971

# Anleggskonsesjon

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

**Tafjord Kraftnett AS**

Organisasjonsnummer: 977461863

---

Dato: **24 JUN 2008**

Varighet: 1.7.2038

Ref: NVE 200708130-9

---

Kommune: Haram

Fylke: Møre og Romsdal

---

I medhold av lov 29.6.1990 nr. 50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 13.12.2004, tilleggsøknad av 9.12.2005 og vedlagt notat *Bakgrunn for vedtak* av 23.6.2008

### Tafjord Kraftnett AS

tillatelse til i Haram kommune i Møre og Romsdal å bygge og drive følgende elektriske anlegg:

#### *Kraftledning;*

- En ca. 13 km lang 132 kV kraftledning fra Haram vindkraftverk til Alvestad transformatorstasjon bestående av;
  - En ca. 5,5 km lang 132 kV luftledning med portalmaster i tre, stål- eller limtretraverser og liner med tverrsnitt FeAl 3x1x95 mm<sup>2</sup>
  - En ca. 150 meter lang jordkabel ved Austnes med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt TSLE 3x1x300 mm<sup>2</sup> Al
  - En ca. 4 km lang sjøkabel fra Johannesneset til Haugvika med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt TXRA 3x1x240 mm<sup>2</sup> Cu
  - En ca. 3,3 km lang jordkabel fra Haugvika til Alvestad transformatorstasjon med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt TSLE 3x1x300 mm<sup>2</sup> Al
- En ca. 2,5 km lang 22 kV kraftledning fra transformatorstasjonen på Haramsfjellet til eksisterende 22 kV kraftledningsnett, bestående av en ca. 1 km lang jordkabel med tverrsnitt TSLE 3x1x240 mm<sup>2</sup> og en ca. 1,5 km lang luftledning med tverrsnitt FeAl 3x1x95 mm<sup>2</sup>
- Nødvendig høyspennings apparatanlegg

#### *Transformatorstasjon*

- 1 stk transformator i Haram vindkraftverk med ytelse 60 MVA og omsetning 132/22 kV
- Nødvendig høyspennings apparatanlegg

Anleggene skal i det vesentlige være som vist på vedlagte kart merket "Alternativ 3. Haram vindpark. Oversiktskart" datert juni 2008.

I tillegg til de til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-4 følgende spesielle vilkår:


**1. Konesjonens varighet**

Tillatelsen gjelder inntil 1.7.2038

**2. Idriftsettelse av anlegget**

Anlegget må være fullført og satt i drift innen 1.7.2013.

Konesjonæren plikter å sende melding til systemansvarlig straks anlegget er satt i drift eller ved endringer i eksisterende anlegg i regional- og sentralnettet. Meldingen skal inneholde opplysninger i henhold til gjeldende krav fra systemansvarlig.



Agnar Aas

vassdrags- og energidirektør



Rune Flatby

avdelingsdirektør

**Klageadgang**

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).